



# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-5146DL0420

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Wiko Klebtechnik Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 8, PL-42-271 Czestochowa
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Wiko Klebtechnik Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 8, PL-42-271 Czestochowa
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Anaerobes Dichtungsmaterial für metallene Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Gasanlagen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2018
<b>Modell</b> <i>model</i>	05K77UF
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 20-00560 vom 24.11.2020 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 20-00560-KP05 vom 07.02.2025 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 751-1 (01.05.1997)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	24.11.2030 / 25-0304-GNV

70028-04-A-DE

04.09.2025 Koh A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvgw-cert.com  
www.dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
05K77UF	Klasse: H	für Nennweiten > DN 10 bis DN 50

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

Nicht zulässig für: Verwendung in der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2018

